



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11/81, г. Ростов-на-Дону, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Багаевскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Московская, 1, ст. Багаевская, 346610 ул. Московская, 1 ст. Багаевская
Ростовской области, 346610 Телефоны: (8257) 32-1-37 факс (8257) 32-1-37
E-mail: 45 gpn_rnd@mail.ru

**Предписание №1/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Багаевского района
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Багаевскому району УНД и ПР главного управления МЧС России по Ростовской области, майора внутренней службы Козинченко А.В. № 1 от 28.01.2019 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. "25" февраля 2019 г. по 11 ч. 00 мин. "25" февраля 2019 г.

проведена **плановая** проверка

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Багаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Ситниковым И.М., объекта защиты: МБУ ДО ЦДО расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Степана Разина, 14.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБУ ДО ЦДО Пимановой Г.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Обеспечить проверяемым лицом работу эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения ППР РФ №390 п.43	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения ППР РФ №390 п.43	Июль 2019г	
2	Установить на светильники колпаки рассеиватели предусмотренные конструкцией светильника ППР РФ №390 п.42 в	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника ППР РФ №390 п.42 в	Июль 2019	
3	Обеспечить очистку дымохода и печи (отопительного прибора) от сажи ППР РФ №390 п.82	Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; ППР РФ №390 п.82	Июль 2019	
4	Обеспечить прохождения лиц осуществляющих топку печи специального обучения к эксплуатации котельной и других тепло производящих устройств ППР РФ №390 п.83 а	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений; ППР РФ №390 п.83 а	Июль 2019	

5	Исключить проверяемым лицом эксплуатацию котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искра гасителями и не очищены от сажи ППР РФ №390 п.83 з	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи. ППР РФ №390 п.83 з	Июль 2019	
6	Демонтировать горючую отделку горючие материалы отделку (облицовку) стен на путях эвакуации.	123-ФЗ ст.134.	Июль 2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушении обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР
по Багаевскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ростовской области
ст. лейтенант вн. службы
Ситников И.М.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


"25" февраля 2019 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил: Директор МБУ ДО ЦДО Пиманова Г.В.
(должность, фамилия, инициалы)

"25" февраля 2019г.


(подпись)